

ift-Nachweis

Klassifizierung



Nummer	24-003056-PR02 (NW-H01-09-de-02)
Inhaber	Pellini S.p.A. Via Fusari, 19 26845 Codogno-Lo Italien
Produkt	Mehrscheiben-Isolierglas mit integriertem Lamellenbehang im Scheibenzwischenraum
Bezeichnung	System: SL27MB
Details	Außenmaß (B x H) 3000 mm x 1500 mm; Glasaufbau ESG 8 mm / SZR 27 mm / ESG 8 mm; Abstandhalter: Material Polyvinylchlorid (PVC); Bezeichnung SL27MB; Lamellen: Material Aluminium 16 mm x 0,20 mm; Farbe S157; Zugschnüre: Material Polyester, Art.-Nr. SL1165; Leiterkordel: Material Polyester, Art.-Nr. SL1253; Antrieb: Motor Interner Bürstenloser Motor; Endabschal- tung Mechanischer und elektrischer Endschalter
Besonderheiten	-/-
Ergebnis	



Die Anforderung der ift-Richtlinie VE07/3 Abschnitt 6.1 an die Dauerfunktionsfähigkeit (20.000 Zyklen) werden erfüllt.

ift Rosenheim
26.09.2025

Michael Freinberger *Stefan Hehn*

Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung

Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Materialprüfung

Grundlagen

ift-Richtlinie VE-07/3:2018-11


*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 24-003056-PR02 PB-
H01-09-de-02

ersetzt ift-Nachweis:

24-003056-PR02 NW-H01-09-de-
01 vom 31.07.2025

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen für den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die
Übereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/
beschriebenen Probekörper. Die
Prüfung ermöglicht keine Aussage
über weitere leistungs- und quali-
tätsbestimmende Eigenschaften
des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumenta-
tionen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: CE9-75E22

Ve-PB1-4172-de / 2025-04